

*Průběh hw sp. sm. 2033/2009 / Pij 017/330  
 ke dne 1.3. 2010*

*h. Bartěček*

OBECNÍ ÚŘAD RAŠKOVICE  
 Stavební úřad  
 739 04 Pražmo  
 okres Frýdek-Místek 2

AYKY 3x240+120 mm<sup>2</sup>


AYKY 3x240+120 mm<sup>2</sup>

MORÁVKA

LEGENDA  
 Projekt. zemní kabel NN 0,4 kV  
 Stávající vedení NN 0,4 kV  
 Stávající vedení VN 22 kV  
 Telefonica O2

Proud.soustava NN: 3x400/231V, 50Hz, TN-C  
 Ochrana před nebezpečným dotykem NN: samočinným odpojením od zdroje

*[Signature]*

 <b>Ing. Martin Bartěček</b> Na výsluní 2008 738 01 Frýdek-Místek	Odp.projektant	Ing. Martin Bartěček	Měřítko	1 : 1440
	Zpracoval	Ing. Martin Bartěček	Datum	08 / 2009
	Kreslil	Ing. Martin Bartěček	Č. map.listu	XXI-13-05
	Akce	<b>STÍŽNOST PRAŽMO BRABLC POSÍLENÍ NNK</b>		
	Název výkresu		Číslo výkresu	IE-12-8001892-1
<b>SITUAČNÍ PLÁN</b>				